

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 05/2020/DETRAN/MT - EXPECTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

6 mensagens

RS LICITAÇÕES | Silvano Carvalho <silvano@rslicitacoes.com.br>

21 de setembro de 2020 17:38

Responder a: silvano@rslicitacoes.com.br

Para: Coordenadoria de Aquisições e Contratos <licitacoes@detran.mt.gov.br>

Senhor(a) Pregoeiro(a),

Em nome da empresa EXPECTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 19.985.034/0001-00, interessada em participar deste certame, apresentamos abaixo PEDIDO DE ESCLARECIMENTO referente ao EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 05/2020/DETRAN/MT, conforme a seguir:

- 1 - Será disponibilizado pelo CONTRATANTE Refeitório, vestiário e banheiros tendo em vista que não foi contemplado em planilha orçamentária? Caso não seja disponibilizado pelo CONTRATANTE, solicitamos que sejam incluídos na planilha orçamentária.
- 2 - Será disponibilizado pelo CONTRATANTE Depósito/Almoxarifado para armazenamento de materiais, ferramentas e equipamentos tendo em vista que não foi contemplado em planilha orçamentária? Caso não seja disponibilizado pelo CONTRATANTE, solicitamos que sejam incluídos na planilha orçamentária.
- 3 - Será disponibilizado pelo CONTRATANTE vigilância noturno e finais de semana tendo em vista que não foi contemplado em planilha orçamentária? Caso não seja disponibilizado pelo CONTRATANTE, solicitamos que sejam incluídos na planilha orçamentária.
- 4 - Será disponibilizado pelo CONTRATANTE vigilância noturno e finais de semana tendo em vista que não foi contemplado em planilha orçamentária? Caso não seja disponibilizado pelo CONTRATANTE, solicitamos que sejam incluídos na planilha orçamentária.
- 5 - Será disponibilizado pelo CONTRATANTE energia elétrica e água para canteiro de obras?
- 6 - Será removido pelo CONTRATANTE os resíduos de obra(entulho/lixo) tendo em vista que não foi contemplado em planilha orçamentária? Caso não seja removido pelo CONTRATANTE, solicitamos que sejam incluídos na planilha orçamentária.
- 7 – Na planilha orçamentária BLOCO 01 – PRESIDÊNCIA / item 01 não foi disponibilizado serviço para remoção das portas, gentileza aditar.
- 8 – Na planilha orçamentária BLOCO 01 – PRESIDÊNCIA / item 01 o quantitativo de portas de madeira (90822) está menor que o projeto, gentileza verificar.
- 9 – Na planilha orçamentária BLOCO 01 – PRESIDÊNCIA / item 01 não há serviço de kit porta de madeira (batente/guarnição/porta), e este se faz necessário conforme projeto, gentileza aditar.

10 – Na planilha orçamentária BLOCO 01 – PRESIDÊNCIA não há serviço de demolições em geral (contrapiso/parede/revestimento), gentileza aditar.

11 – Na planilha orçamentária BLOCO 01 – PRESIDÊNCIA não há serviço para instalações hidrossanitárias (ex: tubulações/conexões etc para WC PCD), gentileza aditar.

12 – Na planilha orçamentária BLOCO 01 – PRESIDÊNCIA não há serviço para revestimento porcelanato e soleiras de granito conforme projeto , gentileza aditar.

13 – No projeto elétrico BLOCO 01 – PRESIDÊNCIA os eletrodutos devem ser instalados sobre o forro, foi contemplado na planilha orçamentária recomposição para o forro que terá que ser quebrado em vários locais?

14 - Na planilha orçamentária BLOCO 01 – PRESIDÊNCIA / item 05 serviço 88489 TRATAMENTO EM CONCRETO COM TINTA LÁTEX E LIXAMENTO, em consulta a tabela SINAPI essa descrição não corresponde ao código citado (SINAPI 88489 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014), gentileza verificar.

15 - No projeto elétrico BLOCO 01 – PRESIDÊNCIA temos várias tomadas duplas, não foi identificado o serviço na planilha orçamentária, gentileza aditar.

16 – Na planilha orçamentária BLOCO 01 – PRESIDÊNCIA / item 06 foi disponibilizado apenas 100m de eletroduto corrugado sobre forro (Sinapi 91836), em análise ao projeto elétrico não será suficiente, não foi identificado eletroduto para paredes, gentileza aditar.

17 - Na planilha orçamentária BLOCO 01 – PRESIDÊNCIA / item 10 serviço 96114 FORRO REBAIXADO MINERAL, em consulta a tabela SINAPI essa descrição não corresponde ao código citado (SINAPI 96114 - FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P), gentileza verificar.

18 – Na planilha orçamentária BLOCO 20 – DEPÓSITO / item COBERTURA foi disponibilizado o serviço 92580 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS, em análise a prancha 04/09 do referido bloco (CORTE A), percebe-se que a composição não corresponde ao serviço que deverá ser executado (TESOURA), além disso se faz necessário detalhamento de projeto quanto a essa estrutura (espessura chapa/distanciamento entre tesouras) para que se possa utilizar composição de custo correspondente na planilha orçamentária, gentileza verificar.

19 - Na planilha orçamentária BLOCO 04 – AUDITÓRIO / item 05 serviço 98673 PISO VINILICO, para execução desse serviço a superfície onde será executado deve estar nivelada/preparada, tendo em vista que não há serviço de regularização/tratamento de superfície na planilha a CONTRATANTE é responsável pela regularização da base?

OBS: Respeitosamente, no geral os questionamentos feitos entre os itens 07 – 17 se repetem no demais BLOCOS, é necessário uma revisão por completo na planilha orçamentária.

Sendo o que tínhamos para o momento, desde já agradecemos a atenção.

Obs.: Favor confirmar o recebimento e a leitura deste e-mail.

Aguardamos resposta, o mais breve possível.

Att.,

Silvano Carvalho

Diretor

65 9 9219-0668 | 65 9 8445-7285

silvano@rslicitacoes.com.br



Av. Carmindo de Campos, nº 146, Sala 25

Jardim Petrópolis, Cuiabá/MT

CEP: 78070-100 | 65 3054-1011

www.rslicitacoes.com.br

DETRAN-MT Coordenadoria de Aquisições e Contratos <licitacoes@detran.mt.gov.br> 22 de setembro de 2020 08:24
Para: silvano@rslicitacoes.com.br

Prezado, bom dia

Acusamos o recebimento e repassaremos a unidade responsável.

Att,

Max de Moraes Lucidos
Coordenador de Aquisições e Contratos
Detran/MT

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Coordenadoria de Aquisições e Contratos
DETRAN/MT
Telefones: (65) 3615-4757 / (65) 3615-4791



(Observação: Esta mensagem tem cunho de comunicação oficial para atos administrativos internos de mero expediente do DETRAN/MT, conforme previsto no artigo 3º da PORTARIA Nº 098/2015/GP/DETRAN/MT, publicada no D.O.E. nº 26528 do dia 07/05/2015).

Antes de imprimir este documento (e/ou seus anexos) analise se é realmente necessário a impressão, pois contamos com seu compromisso na proteção do Meio Ambiente.

DETRAN-MT Coordenadoria de Aquisições e Contratos <licitacoes@detran.mt.gov.br> 22 de setembro de 2020 08:28
Para: Edno Martimiano de Carvalho <ednocarvalho@detran.mt.gov.br>, Coordenadoria de Obras e Engenharia <coeng@detran.mt.gov.br>, Paulo Herique Lima Marques <paulomarques@detran.mt.gov.br>

Prezados,

Segue pedido de esclarecimento referente a Tomada de Preços nº 05/2020.

Ressalto a necessidade de fornecer as respostas até 25/09 (sexta-feira) às 12:00, tendo em vista que a sessão está marcada para 29/09 e qualquer alteração enseja publicação no Diário Oficial e Jornal.

Att,

Max de Moraes Lucidos
Coordenador de Aquisições e Contratos
Detran/MT

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Paulo Herique Lima Marques <paulomarques@detran.mt.gov.br>
Para: licitacoes@detran.mt.gov.br

22 de setembro de 2020 09:10

Sua mensagem Para: Paulo Herique Lima Marques Assunto: Fwd: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 05/2020/DETRAN/MT - EXPECTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA Enviada em: 22/09/2020 08:28:33 AMT foi lida em 22/09/2020 09:10:26 AMT

RS LICITAÇÕES | Silvano Carvalho <silvano@rslicitacoes.com.br>
Responder a: silvano@rslicitacoes.com.br
Para: DETRAN-MT Coordenadoria de Aquisições e Contratos <licitacoes@detran.mt.gov.br>

24 de setembro de 2020 10:01

Senhores,

Em que pese confirmar o recebimento, até o presente momento não recebemos resposta quanto ao pedido de esclarecimento formulado no e-mail abaixo.

Considerando que os questionamentos versam sobre inconsistências na planilha orçamentária, a qual impacta diretamente na formulação da proposta de preços, retiramos e solicitamos urgência na resposta aos questionamentos formulados.

Consultamos o SIAG e não há nenhum registro de publicação de resposta ou mesmo suspensão / prorrogação desta licitação.

Sendo o que tínhamos para o momento desde já, agradecemos.

Aguardamos.

Att.,

Silvano Carvalho

Diretor

65 9 9219-0668 | 65 9 8445-7285

silvano@rslicitacoes.com.br



Av. Carmindo de Campos, nº 146, Sala 25

Jardim Petrópolis, Cuiabá/MT

CEP: 78070-100 | 65 3054-1011

www.rslicitacoes.com.br

[Texto das mensagens anteriores oculto]

DETRAN-MT Coordenadoria de Aquisições e Contratos <licitacoes@detran.mt.gov.br> 24 de setembro de 2020 10:20

Para: silvano@rslicitacoes.com.br

Cc: Edno Martimiano de Carvalho <ednocarvalho@detran.mt.gov.br>, Coordenadoria de Obras e Engenharia <coeng@detran.mt.gov.br>

Prezado Sr. Silvano Carvalho

O pedido de esclarecimento foi encaminhado à Coordenadoria de Obras e Engenharia (que nos lê em cópia) desta Autarquia, a qual é a responsável por fornecer os devidos esclarecimentos.

Contato com o setor responsável: (65) 3615-4631.

Assim que o setor responsável nos encaminhar as respostas, responderemos o e-mail e disponibilizaremos no Portal Transparência bem como no Sistema SIAG.

Att,

Max de Moraes Lucidos
Coordenador de Aquisições e Contratos
Detran/MT

[Texto das mensagens anteriores oculto]